

*Viktig information***Vattenutkastare (Yttre vattenkran)**

För att förhindra vattenskador p.g.a. frusna rör/vattenkran måste man innan vintern (November månad) stänga av vattenförsörjningen till yttre vattenutkastaren. Detta gör man på följande sätt:

1. Öppna golvbrunnen (Finns i klädkammaren/hallen nedre plan).
2. Stäng kranen för vattenutkastaren genom att vrida den medurs så långt det går. Kranen för vattenutkastaren är överst och dessutom försedd med en extra avtappning.
3. Gå ut till den yttre vattenutkastaren och koppla ifrån ev trädgårdsslang.
4. Öppna den yttre vattenutkastaren genom att vrida kranen moturs.
5. Ta ett kärl för spillvattnet och gå in till golvbrunnen.
6. Placera kärlet under avtappningskranen för vattenutkastaren.
7. Lossa ändmuttern (Denna är ca 23mm i diameter) på avtappningskranen med en skiftnyckel.
8. Öppna avtappningskranen genom att vrida den moturs ett par varv. Avtappningskranen känner du igen genom att den sitter överst, är fyrkantig och ca 8mm i diameter. Obs, lossa ej muttern som avtappningskranen går igenom.
9. När det slutat droppa, stäng av avtappningskranen (8 mm:s huvud) genom att vrida den medurs så långt det går.
10. Skruva på ändmuttern (23 mm:s) igen.
11. Lägg på locket till golvbrunnen.

För att åter kunna använda yttre vattenutkastaren till våren gör man följande:

1. Stäng den yttre vattenutkastaren.
2. Öppna golvbrunnen (Finns i klädkammaren/hallen nedre plan).
3. Öppna vattenutkastaren genom att vrida den moturs så långt det går. Kranen för vattenutkastaren är överst och dessutom försedd med en extra avtappning
4. Öppna den yttre vattenutkastaren försiktigt genom att vrida kranen moturs för att få ut luften ur rören.
5. När vattnet rinner normalt, stäng den yttre vattenutkastaren.
6. Gå in till golvbrunnen igen och titta efter ev vattenläckage.
7. Om allt är OK lägg på locket till golvbrunnen.

Bostadsrättsinnehavaren är fr o m sommaren 1997 ansvarig för att den yttre vattenutkastaren är urkopplad under vintersäsong.

Vid ev oklarheter kontakta någon i styrelsen eller tekniska kommitén.